RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Occitanie

Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle sanitaire plomb, cuivre et nickel dans les edch

Unité de gestion: SIEBAG

Exploitant: SIEBAG

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 09 août 2023 à 11h40 pour l'ARS.
Par le laboratoire: PUBLIC LABOS - SITE DU GERS

Nom et type d'installation:
VIELLA - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom et localisation du point de surveillance:
BOURG - AURENSAN (Robinet extérieur 12 kiloredy)

Code du point de surveillance: 0000002141 | Code installation: 000228 | Numéro de prélèvement: 00091378

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Bulletin édité le jeudi 17 août 2023

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale du Gers
Cité Administrative
Place de l'Ancien Foirail
32020 AUCH Cedex 9
www.occitanie.ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Occitanie

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	22,2	°C		25		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	8,2	unité pH	6,5	9		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,20	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,23	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0,0089	mg/L		1		2
Nickel	0,2	µg/L				20
Plomb	0,79	µg/L				10

Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale du Gers
Cité Administrative
Place de l'Ancien Foirail
32020 AUCH Cedex 9
www.occitanie.ars.sante.fr

ars Agence Régionale de Santé Occitanie