RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

Agence Régionale de Santé Occitanie

# Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle sanitaire fixé par décision de l'ars

## Unité de gestion: SIEBAG

## Exploitant: SIEBAG

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 31 mars 2025 à 09h57 pour l'ARS.
Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:
PUITS DE GOUX (VERS TASQUE) - (CAPTAGE)

Type d'eau: Eau brute souterraine

Nom du point de surveillance: PUITS DE GOUX - GOUX
Localisation exacte du prélèvement: ROBINET EXHAURE

Code du point de surveillance: 0000000011 | Code installation: 000012 | Numéro de prélèvement: 00096184

## Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Bulletin édité le lundi 05 mai 2025

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

**Agence Régionale de Santé Occitanie**
Délégation départementale du Gers
Cité Administrative
Place de l'Ancien Foirail
32020 AUCH Cedex 9
www.occitanie.ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Occitanie

| | | | Références de qualité | | Limites de qualités | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Résultats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |

| | Résultats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOMME DES PESTICIDES** | | | | | | |
| Total des pesticides analysés | <0,005 | µg/L | | | | 5 |
| **PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...** | | | | | | |
| Acétochlore | <0,005 | µg/L | | | | 2 |
| Alachlore | <0,005 | µg/L | | | | 2 |
| Métazachlore | <0,005 | µg/L | | | | 2 |
| Métolachlore | <0,005 | µg/L | | | | 2 |
| **MÉTABOLITES PERTINENTS** | | | | | | |
| OXA alachlore | <0,020 | µg/L | | | | 2 |
| **MÉTABOLITES NON PERTINENTS** | | | | | | |
| Chlorothalonil R471811 | <0,020 | µg/L | | | | |
| ESA acetochlore | <0,020 | µg/L | | | | |
| ESA alachlore | <0,020 | µg/L | | | | |
| ESA metazachlore | <0,020 | µg/L | | | | |
| ESA metolachlore | 0,182 | µg/L | | | | |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,050 | µg/L | | | | |
| OXA acetochlore | <0,020 | µg/L | | | | |
| OXA metazachlore | <0,020 | µg/L | | | | |
| OXA metolachlore | <0,020 | µg/L | | | | |

**Agence Régionale de Santé Occitanie**
Délégation départementale du Gers
Cité Administrative
Place de l'Ancien Foirail
32020 AUCH Cedex 9
www.occitanie.ars.sante.fr

ars Agence Régionale de Santé Occitanie